

«УТВЕРЖДАЮ»

Президент Объединения юридических лиц
«Казахстанская ассоциация теплоснабжающих организаций»

Критерии разработки секцией
производителей и поставщиков по запорно-регулирующей
арматуре при Объединении юридических лиц
«Казахстанская ассоциация теплоснабжающих организаций»

А. Жумабаев

«07» ноября 2014 года

Рекомендуемые критерии допуска производителей по запорно-регулирующей арматуре
в качестве поставщиков на объекты теплоснабжения, финансируемые за счёт государственных инвестиций

№	Наименование критерия	Оцениваемые показатели	Требования	Подтверждение	Степень важности
1.	Технические характеристики	1.1. Срок службы	Не менее 25-30 лет	Технический паспорт продукции	Обязательно
		1.2. Ресурс арматуры	Не менее 1000 циклов с сохранением герметичности	Технический паспорт продукции	Обязательно
		1.3. Герметичность	Класс герметичности «А»	ГОСТ 9544-2005	Обязательно
		1.4. Материал корпуса и крышки корпуса	Сплавы с лучшими механическими и антикоррозийными свойствами	Технический паспорт продукции	Обязательно
		1.5. Покрытие	Антикоррозийное покрытие, обеспечивающее срок службы 25-30 лет	Технический паспорт продукции	Обязательно
2.	Качество выпускаемой продукции	2.1. Система менеджмента качества (СМК)	Наличие сертификата	Сертификат	Обязательно
		2.2. Гарантия производителя	Не менее 3 лет с момента поставки (при условии соблюдения требований эксплуатации)	Письменная гарантия	Обязательно
		2.3. Испытание каждой единицы выпускаемой продукции	Наличие акта испытания динамической работы (рабочие условия)	Технический паспорт продукции	Обязательно

3.	<p>3.1. Возможность оперативной поставки и изготовления</p> <p>3.2. Производственная база</p> <p>3.3. Инженерно-профессиональная база</p> <p>3.4. Техническая возможность проведения тестирования продукции</p> <p>3.5. Производство в Казахстане</p>	<p>Наличие складских запасов</p> <p>Возможность производить широкую линейку запорной арматуры, до 1200 мм включительно</p> <p>Возможность оказать помощь в проектировании, консультируя заказчика на основе профессиональных программ расчета подбора оборудования, включая расчеты гидродаров и завоздушивания линий водоводов</p> <p>Наличие испытательных стендов и приборов для обеспечения контроля качества</p> <p>Наличие Сертификата СТ-KZ, не менее 30%</p>	<p>Финансовые документы и справка о складских остатках</p> <p>Технические паспорта используемой продукции</p> <p>Отчеты расчета подбора оборудования и технические обоснования</p> <p>Наличие соответствующего оборудования</p> <p>Сертификат СТ-KZ, не менее 30%</p> <p>Соглашения с дилерами и/или информация, размещенная на сайте компании</p>	<p>Желательно</p> <p>Желательно</p> <p>Желательно</p> <p>Обязательно</p> <p>Обязательно</p> <p>Желательно</p>
4.	<p>Региональный охват</p>	<p>Наличие дилерской сети</p>		<p>Желательно</p>